

仕 様 書

1. 事業名 指定避難所環境改善物品購入（その2）
2. 品 名 指定避難所整備事業品
A：ポータブル電源(本体・ソーラーパネル)
【参考：本体／Anker 767Portable Power Station
(GaNPrime PowerHouse2048Wh) A1780511】
【参考：ソーラーパネル／Anker Solix PS400 Portable Solar Panel A24370A1】
B：発電機
【参考：Willbe EF900is】

* A Bについて同等品可とする。

3. 数 量 A：14台
B：4台
4. 納入場所 町が指定する場所
5. 納入期限 令和7年11月28日

6. 仕 様

A：ポータブル電源(本体・ソーラーパネル)

●本体

- ・バッテリー容量が2048Whであること。
- ・定格出力が2000Wであること。
- ・充放電サイクルが約3,000回以上であること。
- ・最短充電時間を約2時間とする。
- ・出力ポートは、AC×6、USB-C×3、USB-A×2、シガーソケット×2とする。
- ・電池はリン酸鉄リチウムイオン電池であること
- ・持ち運びが容易にできるように一体型のキャスターがついていること。
- ・メーカーによる保証が5年ついていること。

●ソーラーパネル

- ・出力は最大400Wのものとする。
- ・サイズは、展開時約2600×920×3000mm以下とし、重さは約16.0kg以下とする。

B：発電機

- ・定格出力を900VAとする。
- ・制御方式はインバーター式とする。
- ・負荷抑制モード(エコモード等)があること。

- ・ 50Hz／60Hz 切り替えが可能であること。
- ・ 使用燃料は自動車用無鉛ガソリンとする。
- ・ 重量を 13kg 程度とする。
- ・ 寸法は 450×240×380mm 程度とする。

7. 同等品の事前承認

仕様書記載の参考機種等以外で応札する場合は、下記書類を提出し事前に承認を得ること。

- (1) 同等品事前承認申請書
- (2) 申請する機種等の規格・品質・性能等が確認できるカタログ等（写し不可）

8. 検 査

納品時の検査は、双方立会いで実施すること。

9. そ の 他

- ①納品にあたっては、搬入方法等について、担当職員の指示に従うこと。また、搬入に係る人員は、受注者にて十分に確保すること。
- ②納品にあたっての運搬、指定場所への積み上げ及び検査に要する費用は、全て受注者の負担とすること。
- ③納品時等において建物等へ損傷を与えた場合は受注者の負担において原状に戻すものとする。
- ④納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。
- ⑤現在本町で保有している故障中の発電機「YAMAHA 900is」を2台引き取り、廃棄すること。
また、廃棄に係る費用は受注者の負担とすること。なお、廃棄に係る証明等の提出は任意とする。
- ⑥その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示に従うこと。

10. 担当者

太子町 政策総務部自治防災課 塩田・木下

TEL 0721-98-5525